



# ISTITUTO GIORDANO

## CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO *CERTIFICATE OF CONFORMITY AND LICENSE TO USE ISTITUTO GIORDANO QUALITY MARK*

**N. 112/CP/1**

Si certifica che il prodotto  
*we certify that the product*

**KIT RINGHIERA  
RAILING KIT**

con denominazione commerciale come in allegato  
*with trade name as in annex*

fabbricato da  
*manufactured by*

**COPRIMURO.NET S.r.l.**

**Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia**

nell'unità produttiva  
*in the manufacturing plants*

**Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia**

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti dell'Istituto Giordano, alle prove iniziali di tipo per le caratteristiche e con i risultati illustrati in allegato e alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica.  
*has undergone, in accordance with the regulations of Istituto Giordano, the initial type testing for the characteristics and with the results specified in the annex and the initial inspection of factory production control.*

Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP) e nel D.M. 17/01/2018 (tabella 3.1.II), il fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano.  
*Since the results of the tests and inspections meet the requirements specified by the "Rules for issuing product certification and quality mark" (REG-CP) and by the D.M. 17/01/2018 (tab 3.1.II), the manufacturer is authorised to mark the above-mentioned product with the Istituto Giordano Quality Mark.*

Bellaria-Igea Marina - Italia, 27 settembre 2019  
*Bellaria-Igea Marina - Italy, 27 settembre 2019*

Data della prima emissione: 4 agosto 2016  
*Date of first issue: 4 August 2016*

Il Direttore Tecnico della Divisione Certificazione Prodotti  
*Certification Products Department Technical Manager*  
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Data di scadenza: 3 agosto 2022  
*Expiration date: 3 August 2022*

L'Amministratore Delegato  
*Chief Executive Officer*



Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti indicati. Il presente certificato è soggetto al rispetto del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" e delle regole particolari di schema indicate.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 oppure l'indirizzo email [certificazioneprodotti@giordano.it](mailto:certificazioneprodotti@giordano.it). L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

*This document is made up of 1 page and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and will remain valid in case of positive results of the periodical maintenance and renewal audits foreseen by the stated regulations and contract. This certificate is subjected to the "Rules for issuing Product Certification and Quality Mark" and to the stated specific scheme rules.*

*Please contact the following telephone numbers ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 or the following email [certificazioneprodotti@giordano.it](mailto:certificazioneprodotti@giordano.it) for any detailed or updated information regarding the status of this certification.*

*The original of this document consists of an electronic document, digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.*

Pagina 1 di 1

<b>Denominazione prodotto</b> <i>Product identification</i>	<b>Norma di riferimento</b> <i>Standard reference</i>	<b>Prova di laboratorio</b> <i>Test laboratory</i>	<b>Rapporto di prova</b> <i>Test report</i>	<b>Esito</b> <i>Result</i>
Kit ringhiera per coprimuro in marmoresin messa in sicurezza parapetti	D.M. 17/01/2018 (tab. 3.1.II)	Carico statico orizzontale ( $H_k$ ) <i>Horizontal static load (<math>H_k</math>)</i>	N. 364892 emesso da / <i>issued by</i> Istituto Giordano S.p.A.	2,0 kN/m
		Carico statico verticale ( $Q_k$ ) <i>Vertical static load (<math>Q_k</math>)</i>	N. 361023 emesso da / <i>issued by</i> Istituto Giordano S.p.A.	2,0 kN